



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division, GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018266/FNOC/COL/2024/0658

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 11, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 19-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : CBS CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, RUN BY SMT. PUSHPA SIKSHA PRASAR SAMITI GWALIOR

आवेदक का पता / Applicant Address : LAXMAN SINGH SENGAR, 2/238, NEW COLONY, BIRLA NAGAR, GWALIOR 474004

अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area : 8268 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : GRAM CHAKJAGRUPURA, WARD 63, ZONE 23, MORAR, GWALIOR -474005 GWALIOR NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100018266 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division, GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018266/FNOC/COL/2024/0658

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 11, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 19-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : CBS CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, RUN BY SMT.
PUSHPA SIKSHA PRASAR SAMITI GWALIOR

4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018266/FNOC/COL/2024/0658

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 11, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 19-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : CBS CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, RUN BY SMT. PUSHPA SIKSHA PRASAR SAMITI GWALIOR

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 03 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा। भवन में आपतकालीन स्थिति हेतु दो निकास द्वार होना अनिवार्य है।

(5) आवेदक को फायर प्लान अप्रूवल में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय फायर प्लान अप्रूवल निरस्त मान्य होगी।

(6) भवन स्वामी अथवा संचालक का यह उत्तरदायित्व होगा कि स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरण I.S.I. मार्क हो एवं उसका प्रमाणिकरण स्थापित करता से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार जहां आवश्यकता हो अग्निशमन उपकरणों के रखरखाव एवं संचालन हेतु नियमानुसार योग्यताधारी प्रशिक्षित फायर ऑफिसर नियुक्त करना होगा।

(7) निर्धारित समय अवधि में फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा। समय अवधि में आवेदन प्रस्तुत ना करने पर शासन के नियमानुसार शुल्क व पेनल्टी लागू होगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व भवन स्वामी अथवा संचालक का होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100018266/FNOC/COL/2024/0658

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 11, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 19-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name : CBS CONVENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, RUN BY SMT. PUSHPA SIKSHA PRASAR SAMITI GWALIOR

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर प्लान अप्रूवल पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

MUNISH
SINGH
SIKARWAR

Digitally signed by
MUNISH SINGH
SIKARWAR
Date: 2024.12.22
13:20:36 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh